



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation départementale de la Charente-Maritime

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Service Santé Environnement

**CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DES COTEAUX DE GIRONDE

Prélèvement	00156053	Commune	ALLAS-BOCAGE
Unité de gestion	0075 - A.I. DES COTEAUX DE GIRONDE	Prélevé le	mercredi 17 décembre 2025 à 11h44
Installation	UDI 000277 - R. DES COTEAUX DE GIRONDE	par	N. BAZIRE
Point de surveillance	0000000486 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle supplémentaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER GARAGE PARTICULIER LA FERME	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'air	9,8 °C			
Température de l'eau	11,6 °C		25	
pH	7,1 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,20 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)

1701

Type de l'analyse : CVM

Code SISE de l'analyse : 00156003

Référence laboratoire : 25121610319501

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)				
Chlorure de vinyl monomère	0 SANS OBJET			
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS				
Chlorure de vinyl monomère	0,74 µg/L	0,5		Valeur hors limites

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00156053)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Teneur en chlorure de vinyle non conforme. Il a été demandé à l'exploit tant de réaliser une purge des réseaux et de vérifier la nature des matériaux du réseau.

La Rochelle, le 23 décembre 2025

La Directrice Adjointe

Catherine VAURE