



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Santé Environnement et politique Une Seule Santé

Direction déléguée Nord (16-17-79-86)

Unité de la Charente-Maritime

**CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DES COTEAUX DE GIRONDE

Prélèvement	00156401	Commune	ALLAS-BOCAGE
Unité de gestion	0075 - A.I. DES COTEAUX DE GIRONDE	Prélevé le	mardi 20 janvier 2026 à 09h15
Installation	UDI 000277 - R. DES COTEAUX DE GIRONDE	par	E. MANTEAU
Point de surveillance	0000000486 CENTRE BOURG	Motif	Contrôle supplémentaire
Localisation exacte	ROBINET EVIER LA SELLERIE	Type d'eau	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Température de l'eau	10,4 °C		25	
pH	7,1 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,40 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,45 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : **QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17)**

1701

Type de l'analyse : CVM

Code SISE de l'analyse : **00156351**

Référence laboratoire : **26011900507201**

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	0 SANS OBJET			
Chlorure de vinyl monomère	0,15 µg/L	0,5		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00156401)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 26 janvier 2026

L'ingénieur du génie sanitaire, responsable de l'unité départementale Santé-Environnement

Hervé TERRIEN